

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Konstruktionsprincip for tagkonstruktioner.

Betegnelse:
Sundolitt tagkonstruktioner

GODKENDELSESINDEHAVER:

Sundolitt A/S
Krog Skolevej 3
7190 Billund
Telefon 70 11 10 20
www.sundolitt.dk

MÆRKNING:
Ingen

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2022-11-14
- udløbsdato 2025-10-01

BESKRIVELSE:

Sundolitt tagkonstruktioner er opbygget af op til 600 mm polystyrencelleplast (EPS/XPS) i pladeform lagt ovenpå en 0,2 mm polyethylenfolie eller en bitumenimprægneret fugtspærre og fastgjort med isoleringsdybler og stålskruer til en herunder liggende sammensat/lagdelt beklædning bestående af enten:

- mindst 0,70 mm tykke trapezprofilerede stålplader og to lag mindst 6 mm tykke gipsplader. Gipspladerne udlægges med mindst 50 mm forskydning af længde- og tværsamlingerne
- eller
- mindst 0,70 mm tykke trapezprofilerede stålplader og to lag mindst 25 mm tykke mineraluldplader med densitet mindst 60 kg/m³. Mineraluldpladerne udlægges med mindst 50 mm forskydning af længde- og tværsamlingerne
- eller
- mindst 14 mm tykke vaffelbetonplader og et lag mindst 6 mm tykke gipsplader. Gipspladerne udlægges med mindst 50 mm forskydning af samlingerne i forhold til længde- og tværsamlingerne i vaffelbetonpladerne
- eller
- mindst 14 mm tykke vaffelbetonplader og et lag mindst 25 mm tykke mineraluldplader med densitet mindst 60 kg/m³. Mineraluldpladerne udlægges med mindst 50 mm forskydning af samlingerne i forhold til længde- og tværsamlingerne i vaffelbetonpladerne.
- eller
- mindst 0,70 mm tykke perforerede trapezprofilerede stålplader og med to lag mindst 50 mm tykke mineraluldplader med densitet mindst 60 kg/m³ og monteret med mindst 50 mm forskydning af tværsamlingerne se tegning 010. Perforeringshullernes diameter må ikke overstige 3 mm. Perforeringsgraden omregnet til vandret overfladeareal må ikke overstige 7.6%.
- eller
- mindst 0,70 mm tykke perforerede trapezprofilerede stålplader og med to lag mindst 25 mm tykke stenulds plader med densitet mindst 175 kg/m³ monteret med mindst 50 mm forskydning af tværsamlingerne, se tegning nr. 001 af 2022-06-29. Perforeringshullernes diameter må ikke overstige 3 mm. Perforeringsgraden omregnet til vandret overfladeareal må ikke overstige 7.6%.

Oversiden af tagkonstruktionerne afsluttes med en tagdækning klasse B_{ROOF}(t2) [klasse T tagdækning].

Ved tagkanter, taggennemføringer og lignende afgrænsninger, der ikke mindst er udført som K₁ 10 / B-s1, d0 eller EI 30 (hvor gulv øverste etage ≤ 12,0m over terræn) eller REI/EI 30 / A2-s1,d0 (hvor gulv øverste etage ≤ 22,0m over terræn) iht. BR18 kap. 5 (præaccepterede løsninger) afsluttes polystyrencelleplastlaget (EPS/XPS) med to lag mindst 25 mm tykke

Udstedt: 2025-10-03
Gyldig til: 2028-10-01

mineraluldplader med densitet mindst 60 kg/m³ og monteret med mindst 50 mm forskydning af tværsamlingerne.

Opbygningen af tagkonstruktionerne udføres i øvrigt i overensstemmelse med tegningerne i sag PG 10793-1 af 2000-09-26, PGA 10698A af dato 2015-5-13 samt PGA12104A af dato 2022-05-05, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI som danner grundlag for brandteknisk bedømmelse PHA10722A af dato 2015-08-31 og PHA11686A af dato 2025-02-26 udført af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI.

Den brandtekniske bedømmelse redegør for at en sammensat/lagdelt beklædning udført som beskrevet i prøvningsrapport PGA10698A giver beskyttelse i mindst 10 minutter mod antændelse/beskadigelse af de bagved beklædningen liggende materialer (fugtspærre og polystyrencelleplast (EPS/XPS)). Beklædningen er i DBI klassifikationsrapport PCA10354A på baggrund af prøvningen klassificeret K₁ 10 i henhold til DS/EN 13501-2.

Tagkonstruktionernes underside opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til [klasse 1 beklædninger.]

GODKENDELSE:

Sundolitt tagkonstruktioner godkendes anvendt som tagkonstruktioner på steder, hvor byggelovgivningens krav kan opfyldes ved, at indvendige loftoverflader skal udføres mindst som [klasse 1 beklædning].

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Tagkonstruktionerne skal udformes og udføres i nøje overensstemmelse med konstruktionsnormerne og med godkendelsesindehaverens anvisninger.
2. De anvendte tagdækninger skal på underlag af polystyrencelleplast (EPS/XPS) opfylde klassifikationskravene i EN 13501-5 til tagdækning klasse B_{ROOF} (t2) [klasse T tagdækning].
3. Den maksimale brændværdi af gipspladerne må ikke overstige 3,0 MJ/kg.
4. Isoleringsdyblerne er udformet således, at afstanden mellem isoleringsdyblernes plastdele og oversiden af de sammensatte/lagdelte beklædninger er højst 5 mm, se tegning nr. 003, samt at der anvendes maksimum 9 dybler pr. m².
5. Sundolitt tagkonstruktioner må kun anvendes på underlag, som er nævnt i godkendelsens BESKRIVELSE, samt på underlag af enten REI/EI 30; K₁ 10 / B-s1, d0 eller EI 30 iht. de præaccepterede løsninger nævnt i BR18 kap. 5, bilag henvist til under punktet Vejledninger.

KONTROL:

Ingen ekstern kontrol



Thomas Bruun

Side 2 af 2